Anforderungen und Unterschied

Kleiner Rohrdurchmesser

Schwerkraftheizung

Pufferspeicher

Kessel

Wandgerät

Füll- und Ergänzungswasser sowi… …sser, heizleistungsabha…				
Gesamthe… …g in kW		… Erdalkalien in … …thärte in °dH) spezifisches Anlage… …nen in ℓ/kW Heizle… a)		
		≤ 20	> 20 bis ≤ 40	> 40
≤ 50 kW	spezifischer Wasserinhalt Wärmeerzeuger ≥ 0,3 ℓ je kW b)	keine	≤ 3,0 (16,8)	< 0,05 (0,3)
≤ 50 kW	spezifischer Wasserinhalt Wärmeerzeuger < 0,3 ℓ je kW b) (z.B. Umlaufwasserheizer) und Anlagen mit elektrischen Heizelementen	≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)
> 50 kW bis ≤ 200 kW		≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)	< 0,05 (0,3)
> 200 kW bis ≤ 600 kW		≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)	< 0,05 (0,3)
> 600 kW		< 0,05 (0,3)		